

Leszno, dnia 23 marca 2016 r.

.....

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 6/2016 na „Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytania:

1. Z uwagi na brak wytycznych dot. kruszywa w SST wnosimy o odniesienie kruszywa do aktualnej normy PN-EN 13242+A1:2010.

Odpowiedź: Należy zastosować mieszanki niezwiązane z kruszywa naturalnego łamanego zgodnie z WT4-2010r z wyłączeniem kruszyw z recyklingu, sztucznych oraz kruszyw wapiennych i dolomitowych.

2. W związku z brakiem odwołań w wyżej wymienionej normie do pojęcia „kruszywa kamiennego”, które widnieje w SST, przedmiarze, SIWZ i opisie technicznym, prośba o wykreślenie zapisu „kamiennego” w wymienionych dokumentach.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ należy zastosować mieszanki niezwiązane z kruszywa naturalnego łamanego z wyłączeniem kruszyw z recyklingu, sztucznych oraz kruszyw wapiennych i dolomitowych.

3. W SIWZ pkt. 3.17. materiały przeznaczone do realizacji zamówienia widnieje zapis dot. dolnej warstwy z kruszywa 0/63mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa frakcji 0/31,5 mm PN-EN 13242 na dolną warstwę z uwagi na większą dostępność na rynku?

Odpowiedź: Materiały przeznaczone do realizacji zamówienia należy zastosować zgodnie z zapisami SIWZ tj. dla dolnej warstwy z kruszywa naturalnego łamanego 0/63mm.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej frakcji kruszywa.

Zastosowanie właściwej mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego łamanego wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie PZJ .

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grzegorz Banaszkiewicz