



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE MONTAŻU NR WĘZŁA LUB PIKIETA
1	RURY CIŚNIENIOWE PE100 PN10 SDR17	D90x5,4	L=183,5m	W1 - W4
2	ZASUWA KLINOWA KOCNIERZOWA Z TRZPIENIEM NEWZNOSZĄCYM - ŻELIWNIA	DN 150	1 SZT.	W1
3	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OWALNYCH - ŻELIWNIA	DN 150	1 SZT.	W1
4	ZASUWA KLINOWA KOCNIERZOWA Z TRZPIENIEM NEWZNOSZĄCYM - ŻELIWNIA	DN 80	4 SZT.	W1 - W4
5	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OWALNYCH - ŻELIWNIA	DN 80	4 SZT.	W1 - W4
6	SKRZYŃKA ULICZNA DO INSTALACJI WODNYCH - ŻELIWNIA	-	5 SZT.	W1 - W4
7	KOLANO ZE STOPKĄ POD HYDRANT POŻAROWY-ZEL	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
8	HYDRANT POŻAROWY NADZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWNY	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
9	TRÓJNIK KOCNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 150/80	1 SZT.	W1
10	TRÓJNIK KOCNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 80/80	3 SZT.	W2 - W4
11	TULEJA KOCNIERZOWA PE Z KOCNIERZEM STALOWYM	DN 80/090	6 SZT.	W1 - W4
12	PROSTKA DWUKOCNIERZOWA ŻELIWNIA	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
13	KOCNIERZ SŁEPY (X) - ŻELIWNY	DN80	1 SZT.	W4
14	KRÓCIEC PRZEŚCIOWY JEDNOKOCNIERZOWY (F-W) - ŻELIWNY	DN/D 150/160	2 SZT.	W1
15	NASUWKA KIELICHOWA (NW-W) Z PVC	D160	2 SZT.	W1
16	ŁUK - KOLANO 15° PE	D90/15°	1 SZT.	W1

**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

INSTAL-NET		Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnienia		Podpis	
Technika instalacyjno-sanitarna		Projektant		mgr inż. Anna Chudzińska		Wo-384/02		<i>[Signature]</i>	
Cpullice Mate, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnow tel. 22 794-13-36		Opracował		mgr inż. Anna Chudzińska		Wo-384/02			
Temat (Obiekt)		Sprawdził		inż. Jan Wojciecki		SI-596/86		Data	
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY HUBALA DOBRZAŃSKIEGO W LESZNIE		Branża		Data		01.2013r.		Skala	
Nazwa rysunku		SCHEMATY WĘZŁÓW		Nr rysunku		B-4		-55	