TABELA NR 1 **OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH**

Oznaczenie linii	Un	ODBIORY	Pi	kz	Pz	Cos fi	Iz	Grupa zabez-pieczenia	Ib	Rodzaj i przekrój linii zasilającej	Długość zastęp-cza lz	Spadek napięcia wyliczony	Dopu-szczalny spadek napięcia
-	V	Nr	kW	-	kW	-	A	-	A	mm^2	m	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
RK	400	RK	37,75	0,60	22,65	0,93	35,2	I	40	CU 5xLgY 25	16,5	0,17	3