



# URZĄD GMINY LESZNO

IZF.271.1.7.2019

Leszno, dn. 23.05.2019r.

## DO WYKONAWCÓW

### **Dot.: postępowania o udziale zamówienia publicznego Nr IZF.271.1.7.2019 „Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku”**

Gmina Leszno działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski.

1. Czy w związku z zapisem SIWZ, iż pojemność użytkowa skrzynek modułów retencyjno-rozsączających wynosi 95% ich całkowitej objętości, Zamawiający dopuści rozwiązanie o takiej samej objętości całkowitej, ale pomniejszonej objętości użytkowej?

**Odp.:** Objętości użytkowe zbiorników retencyjno- rozsączających wyrażone w m<sup>3</sup> powinny odpowiadać pojemnościom zbiorników z decyzji pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.193.2018.KM z dnia 28 czerwca 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

2. Czy w przypadku zmiany wymiarów zewnętrznych zbiorników retencyjno- rozsączających Zamawiający będzie wymagał zmiany operatu wodno- prawnego oraz uzgodnień ZUDP?

**Odp.:** Będzie to zależne od tego, czy zmiany wymiarów zewnętrznych będą powodowały wystąpienie dodatkowych kolizji z infrastrukturą techniczną. Należy przyjmować takie rozwiązania, które zapewniają zachowanie projektowanych parametrów techniczno-użytkowych.

3. Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana będzie aprobata IBDIM?

**Odp.:** Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skrzynek retencyjnych o konstrukcji z osobnym dnem wykorzystywanym tylko w warstwie najniższej, składane na budowie?

---

#### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urzad@gminaleszno.pl](mailto:urzad@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

**Odp.:** Skrzynki retencyjne mogą posiadać konstrukcję z osobnym dnem wykorzystywanym tylko w warstwie najniższej. Skrzynki mogą być składane na budowie.

5. Czy zbiorniki retencyjno- rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają być wyposażone w studnie inspekcyjne o średnicy wewn. dn 600mm, zamontowane na zbiornikach, umożliwiające pełne czyszczenie i inspekcję zbiorników?

**Odp.:** Konstrukcja zbiorników retencyjno- rozsączających powinna być zgodna z rysunkiem D-9 znajdującym się w projekcie budowlano- wykonawczym.

6. Czy zbiorniki retencyjno- rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają posiadać wewnętrzne kanały inspekcyjno- rewizyjne o średnicy min. 500mm, umożliwiające pełne czyszczenie i monitoring dna zbiornika? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ile takich kanałów powinny posiadać zbiorniki.

**Odp.:** Konstrukcja zbiorników retencyjno- rozsączających musi umożliwiać prawidłową konserwację i eksploatację.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdział przyłącza kanalizacji deszczowej do zbiornika poprzez zastosowanie trzech rur dn160 zamiast rury dn200?

**Odp.:** Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z projektem.

8. W projekcie zastosowano skrzynki retencyjno- rozsączające o wym. 0,60 x 0,60 x1,20, co sugeruje jakby jednego producenta na rynku. W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska czy istnieje możliwość zamiany na inny wymiar skrzynek z zachowaniem warunków powierzchni zlewni określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i operacie.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza inne wymiary skrzynek przy zachowaniu warunków powierzchni zlewni określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz przy zachowaniu projektowanych parametrów techniczno- użytkowych oraz pod warunkiem, że skrzynki o innych wymiarach nie mogą powodować występowania dodatkowych kolizji.

9. W przedmiarze robót podano 164 szt. skrzynek, natomiast w operacie wodno-prawnym ilość ta wynosi 186 szt. Proszę o zajęcie stanowiska.

**Odp.:** W przedmiarze podano błędną ilość skrzynek, do wyceny należy przyjmować ilość skrzynek z decyzji pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.193.2018.KM z dnia

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

28 czerwca 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, tj. 186 sztuk.

10. W przedmiarze robót dla konstrukcji jezdni przyjęto warstwę stabilizacji gr. 15 cm, natomiast w instrukcji dla Wykonawców oraz w przekrojach podano warstwę odsączającą gr. 15 cm. Proszę o zweryfikowanie.

**Odp.:** Po zweryfikowaniu dokumentacji, Zamawiający uznaje za obowiązującą dla konstrukcji jezdni warstwę stabilizacji gr. 15 cm oraz zastrzega, iż ma to być stabilizacja dowożona na miejsce prowadzenia prac. Nie dopuszcza się wykonywania stabilizacji na miejscu.

11. Proszę o określenie czy do przyjętej konstrukcji poboczy z kłińca fr. 5-20 mm gr. 14 cm, można zastosować kruszywo łamane fr. 0/31,5 gr. 14 cm. Proszę o zajęcie stanowiska.

**Odp.:** Dopuszcza się stosowanie kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 14 cm w konstrukcji poboczy.

12. Czy przy wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu ul. Słonecznej drogi DW 580 należy uwzględnić roboty drogowe związane z dostosowaniem istniejącego zjazdu do parametrów technicznych, określonych przez Zarządcę Drogi Wojewódzkiej. Istniejący stan zjazdu o promieniu 3,00 m nie odpowiada wymaganiom z w zakresie zastosowania promieni minimum 5,00 m, oraz może wystąpić konieczność rozbioru zjazdu w celu dostosowania wysokościowego do projektowanej drogi. Ponadto czy Wykonawca musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, na co wymagany jest również projekt czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym proszę o wprowadzenie stosownych zmian w przedstawionym przedmiarze robót w dostosowaniu do określonych przez Zamawiającego Wymogów.

**Odp.:** W cenie ofertowej należy ująć wszelkie koszty mogące wystąpić w związku ewentualną przebudową istniejącego zjazdu, a także koniecznością sporządzenia czasowej organizacji ruchu i zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej. W przedmiarze robót należy ująć dodatkową pozycję dotyczącą wszelkich kosztów związanych z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 580, jako wycenę własną.

13. Ponadto proszę o wyjaśnienie czy w przypadku nie uzyskania wskaźnika zagęszczenia dla KR 3 dla podłoża gruntowego (koryto) równe 1, kto ponosi koszty związane z doprowadzeniem gruntu do G1.

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

**Odp.:** Na etapie składania ofert należy przewidzieć i uwzględnić rozwiązania gwarantujące osiągnięcie wskaźnika.

14. Zwracam się z prośbą o załączenie do SIWZ brakujących projektów dotyczących usunięcia kolizji:

- przebudowy linii napowietrznej nN oraz słupa linii napowietrznej nN wraz z odcinkami przyłączy kablowych
- przebudowy sieci teletechnicznej.

**Odp.:** Zamawiający uzupełnił na stronie na stronie internetowej [www.leszno.bipgminy.pl](http://www.leszno.bipgminy.pl) brakujące projekty, tj.:

- 1) Przebudowa sieci teletechnicznej w drodze wewnętrznej w miejscowości Zaborówek;
- 2) Przebudowa linii oświetleniowej w ulicy gminnej i ul. Zacisze w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno;
- 3) Przebudowa linii napowietrznej nN z przebudową słupa linii napowietrznej Nn wraz z odcinkami przyłączy kablowych nN w ul. Brzozowej w miejscowości Zaborówek.

15. Proszę o zamieszczenie projektu przestawienia słupa elektrycznego przy ul. Brzozowej kolidującego ze skrzyżowaniem oraz zamieszczenie uzgodnień z Zakładem Energetycznym.

**Odp.:** Zamawiający uzupełnił na stronie na stronie internetowej [www.leszno.bipgminy.pl](http://www.leszno.bipgminy.pl) brakujące projekty.

16. Czy zamawiający posiada pozytywne uzgodnienie koncepcji lokalizacji włączenia (skrzyżowania) DW z drogą wewnętrzną od zarządzającego ruchem na drodze wojewódzkiej tj. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury.

**Odp.:** Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia.

17. Czy zamawiający posiada uzgodnienie geometrii włączenia (skrzyżowania) z DW na drogę wewnętrzną pokazanych na rys. 1/1 z obu stron od zarządzającego ruchem na drodze wojewódzkiej. Jest to warunek niezbędny do określenia zakresu (parametrów technicznych) przyjętych rozwiązań wyjściowych do stałej organizacji ruchu.

**Odp.:** Zamawiający nie posiada takiego uzgodnienia. Przedmiotowa droga wewnętrzna tylko z jednej strony dochodzi do drogi wojewódzkiej. Z drugiej strony nawiązuje się do ulicy Brzozowej, stanowiącej drogę publiczną, gminną.

---

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

18. Czy po wykonaniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu brakującego fragmentu brakującej stałej organizacji ruchu w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie włączeń (skrzyżowań) z DW będzie trzeba wykonać nowy projekt stałej organizacji ruchu w całości i zatwierdzić go ponownie w Starostwie Warszawa-Zachód.

**Odp.:** Stałą organizację ruchu należy uzgodnić w Starostwie Warszawskim Zachodnim tylko w brakującym zakresie tj. skrzyżowaniu drogi wewnętrznej z DW.

19. Czy zamawiający posiada fragmenty stałej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski) dla DW w obrębie włączeń (skrzyżowań) z drogami wewnętrznymi.

**Odp.:** Projekt nie obejmuje innych włączeń w zakresie drogi wojewódzkiej.

20. W treści operatu wodnoprawnego parametry techniczne systemu skrzynek rozsączających są następujące:

- Zlewnia 1. 30 sztuk, wymiary 0,6x7,2x1,8m
- Zlewnia 2. 30 sztuk, wymiary 0,6x19,2x1,2m
- Zlewnia 3. 30 sztuk, wymiary 0,6x7,2x1,8m
- Zlewnia 4. 96 sztuk, wymiary 0,6x9,6x1,8m

Na rysunku załączonym do operatu wodnoprawnego natomiast system ma poniższe wymiary:

- Zlewnia 1. 18 sztuk, brak wymiarów
- Zlewnia 2. 32 sztuki, brak wymiarów
- Zlewnia 3. 18 sztuk, brak wymiarów
- Zlewnia 4. 2 komplety, 1 komplet 48 sztuk, 2 komplet nieokreślony

W projekcie drogowym w opisie jest:

- Zlewnia 1. 30 sztuk, wymiary 0,6x7,2x1,8m
- Zlewnia 2. 30 sztuk, wymiary 0,6x19,2x1,2m
- Zlewnia 3. 30 sztuk, wymiary 0,6x7,2x1,8m
- Zlewnia 4. 96 sztuk, wymiary 1,2x9,6x1,8m

Na rysunku:

- Zlewnia 1. 18 sztuk, brak wymiarów
- Zlewnia 2. 32 sztuki, brak wymiarów
- Zlewnia 3. 18 sztuk, brak wymiarów
- Zlewnia 4. 2 komplety, 1 komplet 48 sztuk, 2 komplet nieokreślony

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

Prosimy o podanie prawidłowej ilości skrzynek w poszczególnych systemach i o ujednoczenie wymiarów geometrycznych zbiorników retencyjnych

**Odp.:** Ilość skrzynek należy przyjąć zgodną z decyzją pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.193.2018.KM z dnia 28 czerwca 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, tj. 186 sztuk. W decyzji określone zostały także pojemności zbiornika i wymiary. W przypadku zbiornika/zlewni 4 zgodnie z rysunkiem D-6 skrzyńki należy ustawić piętrowo, co daje łączna wysokość zbiornika 1,2m.

**21.** Prosimy o potwierdzenie, że na każdym zespole skrzynek rozsączających mają być zamontowane 2 studnie rewizyjno inspekcyjne o średnicy 600mm z tworzywa.

**Odp.:** Konstrukcja zbiorników retencyjno- rozsączających powinna być zgodna z rysunkiem D-9 znajdującym się w projekcie budowlano- wykonawczym, tj. na każdym zespole skrzynek mają być zamontowane dwie studzienki rewizyjno-inspekcyjne o średnicy DN 600.

**22.** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wpusty deszczowe od W1 do W17 mają być wykonane z betonu fi 600mm posiadać osadnik i syfon.

**Odp.:** Wpusty deszczowe od W1 do W17 mają być wykonane z betonu fi 600mm i posiadać osadnik.

**23.** Czy w zlewni nr 2 wpusty deszczowe W2 i W3 są bezpośrednio połączone ze sobą rurą drenarską?

**Odp.:** Tak.

**24.** Prosimy o potwierdzenie, że studnie S1, S2, S3 i S4 mają być wykonane z tworzywa sztucznego, posiadać osadnik i średnicę fi 1000.

**Odp.:** Studnie S1, S2, S3 i S4 należy wykonać jako betonowe o średnicy DN1000, z osadnikiem i włazem żeliwnym.

**25.** Prosimy i informację jakiej średnicy i z jakiego materiału mają być wykonane studnie od Si1 do Si13.

**Odp.:** Rura trzonowa PP o średnicy fi 600mm, właz żeliwny.

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55





## URZĄD GMINY LESZNO

26. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, co do ilości skrzynek retencyjno- rozsączających w opisie projektu jest ilość 186 skrzynek (30+30+30+96), w przedmiarach mamy 164 szt. z kolei na rysunku 174 szt.

**Odp.** Ilość skrzynek należy przyjąć zgodną z decyzją pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.193.2018.KM z dnia 28 czerwca 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, tj. 186 sztuk.

27. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności, co do ilości studzienek.

W przedmiarach mamy ilości: studzienki wążowe fi 100-4 szt; studzienki niewążowe fi 600-8szt; studzienki ściekowe betonowe- 17 szt; studzienki niewążowe fi 400- 6szt i studzienki retencyjno- rozsączające 10 szt.

Z rysunku można odczytać: studzienki ściekowe- 17 szt.; studzienki inspekcyjne – 13 szt.; studnie fi 1000- 3 szt. i studzienki rewizyjne – 5 szt.

**Odp.** Do wyceny należy przyjąć:

- 17 szt. wpustów ulicznych z osadnikiem fi 600mm, kręgi wpustu betonowe, wpust żeliwny,
- 13 szt. studzienek osadnikowych z rury trzonowej PP o średnicy fi 600mm, wąż żeliwny
- 10 szt. studzienek rewizyjno-inspekcyjnych (do konserwacji zbiorników retencyjno-rozsączających – 2 studzienki na każdy zbiornik) z rury trzonowej PP o średnicy fi 600mm, wąż żeliwny
- 4 szt. studzienek inspekcyjnych betonowych fi 1000 z osadnikiem i wjazdem żeliwnym.

28. W przedmiarach mamy rurociągi z tworzyw sztucznych a w STWiOR mamy rury kamionkowe.

**Odp.** Należy przyjmować rurociągi z tworzyw sztucznych.

29. Proszę o określenie parametrów geowłókniny (gramatura np.200)

**Odp.** Geowłóknina nietkana, igłowana PP, gramatura min. 300 g/m<sup>2</sup>

---

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55



## URZĄD GMINY LESZNO

30. Proszę o załączenie rysunku do robót elektroenergetycznych- kolizje (lokalizacja, napięcie itp.)

**Odp.** Odpowiedzi udzielono w punkcie 14.

31. Proszę o załączenie warunków usunięcia kolizji od zakładu energetycznego.

**Odp.** Odpowiedzi udzielono w punkcie 14.

32. Proszę o ujednoczenie podbudowy pod jezdnię. W opisie SIWZ mamy podbudowę z kruszywa 20 cm i warstwa stabilizująca gr. 15 cm; w przedmiarach mamy podbudowę z kruszywa 30 cm i stabilizacja 15 cm a w projekcie jest podbudowa z kruszywa i warstwa z piasku 15 cm. Która wersja będzie aktualna?

**Odp.** Obowiązująca jest wersja 30 cm kruszywa i 15 cm stabilizacji.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Omyłkowo została wpisana ulica Słoneczna zamiast ulicy Stołecznej. Dokonuje się zmian SIWZ w następującym zakresie:

1) punkt 3.13 Części I SIWZ otrzymuje brzmienie:

*Projekt stałej organizacji nie zawiera pełnego zakresu objętego projektem budowlano-wykonawczym i objętego zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę nr AB.6743.560.2018 DK z dnia 14.08.2018 r. **Projekt stałej organizacji ruchu nie obejmuje wlotu do ul. Stołecznej tj. drogi wojewódzkiej nr 580, co wiąże się z koniecznością uzyskania opinii geometrii oraz zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu od zarządcy drogi wojewódzkiej, jak i zarządzającego ruchem. Po stronie Wykonawcy będzie sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu w wymaganym zakresie oraz uzyskanie powyższych opinii i uzgodnień. Wykonawca uwzględni te koszty podczas kalkulowania ceny ofertowej.***

2) w formularzu ofertowym (Część II SIWZ - załącznik nr 1):

„W tym:

*Cena sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 - **ul. Stołeczna.**”*

3) we wzorze Umowy (Część III SIWZ) §4 ust 2. pkt 2.21 otrzymuje brzmienie:

„2.21. sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 - **ul. Stołeczna.**”

Wójt Gminy Leszno  
Grzegorz Banaszkiwicz

### URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21  
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

[www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e - mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,  
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55