

Leszno, dnia 19 sierpnia 2020 r.

IZP.271.1.14.2020

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze złożonymi wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Jaką klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (A, A+) mają mieć pompy powietrza?

Odpowiedź Ad.1:

Pompy powietrza powinny mieć klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń **min.: A++(55), A+++ (W35).**

2. Jaką klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (A, A+) mają mieć kotły gazowe?

Odpowiedź Ad.2:

Kotły gazowe powinny mieć klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń **min.: A.**

3. Jaką klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (A, A+) mają mieć kotły na biomasę?

Odpowiedź Ad.3:

Kotły na biomasę powinny mieć klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń **min.: A+.**

4. Jaką sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (η_s) mają mieć pompy powietrza?

Odpowiedź Ad.4:

Pompy powietrza powinny mieć sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń **(η_s) min.: 133% (klimat umiarkowany).**

5. Jaką sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (η_s) mają mieć kotły gazowe?

Odpowiedź Ad.5:

Kotły gazowe powinny mieć sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń **(η_s) min.: 92%**.

6. Jaką sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (η_s) mają mieć kotły na biomasę?

Odpowiedź Ad.6:

Kotły na biomasę powinny mieć sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń **(η_s) min.: 80%** .

7. Jaką w przypadku dwufunkcyjnych kotłów gazowych (z funkcją c.w.u.) klasę efektywności energetycznej ogrzewania wody (A, A+) mają mieć kotły gazowe?

Odpowiedź Ad.7:

Dwufunkcyjne kotły gazowe (z funkcją c.w.u.) powinny mieć klasę efektywności energetycznej ogrzewania wody **min.: A**

8. Jaką w przypadku dwufunkcyjnych kotłów gazowych (z funkcją c.w.u.) efektywność energetyczną ogrzewania wody (η_{wh}) mają mieć kotły gazowe?

Odpowiedź Ad.8:

Dwufunkcyjne kotły gazowe (z funkcją c.w.u.) powinny mieć efektywność energetyczną ogrzewania wody **(η_{wh}) min.: 83%** .

9. Czy wymieniane urządzenia grzewcze (pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na biomasę) powinny spełniać wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5?

Odpowiedź Ad.9:

Tak, zgodnie z opisem w PFU. Urządzenia muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z prawodawstwem UE (z ang. ecodesign). Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokumentów poświadczających zgodność proponowanych urządzeń z normę europejską EN 303-5 i wymaganiami ekoprojektu.

10. Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację zdemontowanych istniejących pieców centralnego ogrzewania?

Odpowiedź Ad.10:

Nie.

11. Po czyjej stronie Zmawiającego czy Wykonawcy jest wykonanie kompletnych systemów kotłowych?

Odpowiedź Ad.11:

Po stronie Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w PFU.

12. Czy Wykonawca ma wkalkulować w ofertę usługi serwisowe urządzeń grzewczych w okresie gwarancji?

Odpowiedź Ad.12:

Tak, w zakresie serwisu gwarancyjnego i napraw nie wynikających z winy użytkownika i/lub nieprawidłowego użytkowania.

13. W związku z faktem, że zamówienie obejmuje instalacje pomp ciepła prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę specjalisty ds. montażu pomp ciepła posiadającego certyfikatu EHPA Q ?

Odpowiedź Ad.13:

Tak.

Dokonane zmiany są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.leszno.bipgminy.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Dokumentacja przetargowa /SIWZ, dokumentacja projektowa, ogłoszenie o zamówieniu/ wg nr postępowania IZP.271.1.14.2020.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA,

Monika Jaskulska
Sekretarz Gminy