



STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

ODPIS

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Ożarów Mazowiecki, dn. 29.08.2017 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR OD.6630.555.2017

Przedmiot narady:	latarnie oraz kable energetyczne oświetleniowe i złącze kablowe.
Lokalizacja:	w. Wilków droga dojazdowa /gm./ dz. ew. 3 i 4/3 oraz ul. Chabrowa /dr.gm./ dz. ew. 1, w. Wilkowa Wieś droga dojazdowa /gm./ dz. ew. 36 i ul. Chabrowa /dr.gm./ dz. ew. 30, w. Powązki dz. ew. 111/8 oraz ul. Chabrowa /dr.gm./ dz. ew. 110/21 gm. Leszno.
Wnioskodawca:	GEO-KART FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA INŻ. AGNIESZKA PENCONEK ul. ROLNICZA 27 05-800 Pruszków
Inwestor:	GMINA LESZNO ul. WOJSKA POLSKIEGO 21 05-084 Leszno
Przewodniczący:	Marek Wojtowicz
Miejsce narady:	-
Sposób przeprowadz.:	elektroniczny
Data wpływu:	04.08.2017
Termin narady:	08.08.2017-15.08.2017 / 29.08.2017

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Stanowiska uczestników narady	Podpis
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych	Mateusz Zapała	Bez uwag	
Inspektorat WZMiUW	Paweł Baran	Bez uwag	
Przewodniczący Narady	Marek Wojtowicz	Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od UG na warunkach Decyzji 1210/2017 z dnia 21.07.2017 r. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać bez uszkodzenia ich korzeni i pni.	
PSG Sp. z o.o.	Paweł Bieńkowski	latarnie 37,41,45,47 zachować 0,5 m od sieci gazowej licząc od ścianki zewnętrznej słupa do ścianki zewnętrznej gazociągu	
UG Leszno	-	-	

VERTE →

Wydz. Arch. i Bud.	Grażyna Mąkosa	proszę uczytelnić nr ew. działek na załączniku mapowym	
Wydz. Ochr. Środow.	-	-	
PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszków	Bogdan Farys	<p>Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności , pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.</p> <p>W miejscach zbliżeń (przy odległości poniżej 0,5m) na istniejący kabel energetyczny nałożyć przepusty dwudzielne. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem Rejonu Energetycznego /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41</p> <p>Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić z zachowaniem ostrożności.</p>	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

uzgodniono pozytywnie

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
narady koordynacyjnej