



STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

ODPIS

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. (0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.315.2015.MW

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.07.2015 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 133, pokój nr 10.

Wniosek z dnia: 02.07.2015 r.

Przedmiot narady: **latarnie oraz kabel energetyczny oświetleniowy i szafki sterownicze**

Lokalizacja:

w. Wyględy ul. Dębowa (dr.gm.) dz.ew. 65/21, 66/5, 67/7, 68/14, 69/14, 71/3, 227, 74/14, 75/24, 76/10, ul. Kwiatowa (dr.gm.) dz.ew. 69/17, 71/1, ul. Dębowa (dr.gm.) dz.ew. 75/23, 75/15, 75/21, 76/1, ul. Leśna (dr.gm.) dz.ew. 36 gm. Leszno

Wnioskodawca: GEOTM s.c.

Inwestor: **Urząd Gminy Leszno**

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Przewodniczący narady	Marek Wojtowicz <i>nr. 1, 3, 4, 15</i>	<i>Uwaga: 1, 3, 4, 15</i>	<i>[Podpis]</i>
U.G. Leszno	_____	_____	<i>u.b.</i>
Wydz. Arch. i Bud.	<i>Grzegorz Kucharski</i>	<i>proszę dobrać odpowiednie opinie i podliczować wszystkie om. do. w. m. z.</i>	<i>[Podpis]</i>
PSG Sp. z o.o.	Paweł Bieńkowski	_____	<i>u.b.</i>
PGE Dystrybucja Sp. z o.o.	Bogdan Farys	<i>u. 999 nr 2</i>	<i>[Podpis]</i>
Inspektorat WZMiUW	Agnieszka Zientara	_____	<i>u.b.</i>
Inne	_____	_____	_____

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestników narady /uwagi i zalecenia/:

1. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od UG Leszno na warunkach Dec. 778/2015 z 23.06.2015 r.
2. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności , pod nadzorem R.E. Pruszków /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne .
3. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spółka Gazownictwa oddz. w Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4a.

w miejscach zbliżeń do sieci energetycznych

VERTE!