

Leszno, dnia 25 sierpnia 2014 r.

IGK.271.74.2014

.....

Dot.: przetargu nr 23/2014 na Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizację odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytania bez podawania źródła zapytania.

1. Czy na drogach we wsi Kępiaste i Wilkowa Wieś można w miejscu podbudowy z betonu mielonego (gr. 10 cm) i podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 5cm) zastosować podbudowę z destruktu asfaltowego (gr. 15 cm)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany konstrukcji podbudowy z betonu mielonego gr. 10cm i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5cm na podbudowę z destruktu asfaltowego 15cm na drogach we wsi Kępiaste i Wilkowa Wieś.

2. Czy na drogach we wsi Kępiaste i Wilkowa Wieś można w miejscu podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 16÷31,5 (gr. 5cm) zastosować podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 4÷31,5mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany frakcji kruszywa łamanego w konstrukcji podbudowy z frakcji 16÷31,5 na frakcję 4÷31,5 na drogach we wsi Kępiaste i Wilkowa Wieś.

3. Czy na drogach we wsi Kępiaste, Wilkowa Wieś i Wąsy Kolonia można wykonać powierzchniowe utwalenie grysem kamiennym frakcji 5÷8mm, a następnie grysem frakcji 2÷5mm, zamiast zastosowania 2-krotnie grysu frakcji 5÷8mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie drugiej (wierzchniej) warstwy powierzchniowego utwalenia grysem kamiennym frakcji 2÷5mm na drogach we wsi Kępiaste i Wilkowa Wieś. Nie dopuszcza się zmiany frakcji kruszywa na drodze we wsi Wąsy Kolonia.

4. Czy na drogach we wsi Kępiaste, Wilkowa Wieś i Wąsy Kolonia można zastosować grys kamienny gabro?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie grysu kamiennego gabro na drogach we wsi Kępiaste, Wilkowa Wieś i Wąsy Kolonia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Grzegorz Banaszkiewicz