

HKN 6030-4/204/19

Ożarów Mazowiecki, dnia 13.12.2019 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn.zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2294)

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 22.10.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., pomieszczenie kotłowni, Świetlica Czarnów 8
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Bioplanet S.A., Wilkowa Wieś 7
- hydrant przy działce nr 5, Czarnów
- hydrant przy posesji nr 15A, Towarzystwo Czarnów

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 19.11.2019 r. po zakończeniu działań naprawczych polegających na połączeniu sieci zasilanej z SUW Czarnów z siecią zasilaną z SUW Gawartowa Wola w zakresie oznaczenia poziomu chlorków i sodu z:

- k.cz., pomieszczenie kotłowni, Świetlica Czarnów 8
- k.cz., pomieszczenie socjalne, Bioplanet S.A., Wilkowa Wieś 7
- hydrant przy działce nr 5, Czarnów
- hydrant przy posesji nr 15A, Towarzystwo Czarnów

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 2946/10/2019/F/4 z dnia 25.10.2019
- sprawozdanie nr 2946/10/2019/F/5 z dnia 25.10.2019
- sprawozdanie nr 2946/10/2019/F/7 z dnia 25.10.2019
- sprawozdanie nr 2946/10/2019/F/8 z dnia 25.10.2019
- sprawozdanie nr 2949/11/2019/F/1 z dnia 28.11.2019
- sprawozdanie nr 2949/11/2019/F/2 z dnia 28.11.2019
- sprawozdanie nr 2949/11/2019/F/3 z dnia 28.11.2019
- sprawozdanie nr 2949/11/2019/F/4 z dnia 28.11.2019

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Czarnowie
ze względu na ponadnormatywny poziom chlorków i sodu**

Gmina Leszno w celu poprawy jakości wody na obszarze zasilanym z SUW Czarnów wybudowała w III kwartale br. odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Gawartowa Wola i Czarnów, którym w październiku połączono sieć zasilaną z SUW Gawartowa Wola z siecią zasilaną z SUW Czarnów. Ponadto przeprowadzono regenerację studni głębinowej nr 2 zasilającej ujęcie w Gawartowej Woli w celu poprawy jej wydajności i zwiększenia dostaw wody podawanej do sieci wodociągowej. Prowadzone są działania mające na celu ustawienie pracy SUW Czarnów tak, aby zawartość chlorków i sodu w wodzie na obszarze zasilanym z ujęcia w Czarnowie spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
2. A/a