Usytuowanie (stałego / ~~prowizorycznego~~) przewodu

1. kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego od 1 do 8
2. słupów oświetleniowych od 3 do 6

przygotowano do realizacji w firmie „GEOTM s.c."

Inwestor zobowiązany jest zapewnić wyznaczenie trasy przewodu przed rozpoczęciem robót i wykonanie pomiarów powykonawczych przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

Leszno dn. 16.06.2015r.

GEOTM s.c. Tomasz Zajączkowski, Kazimierz Martinek, 05-084 Leszno, ul. Wojska Polskiego 21, tel.: 506 50 50 59, 508 50 50 49, NIP 1181261286, REGON 1...

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6
tel. (22) 738 23 20, fax (22) 738 43 51
(7) 574/615/0

Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia / ~~przebudowy~~
2015 -07- 14 projektowane urządzenia: w zakresie układu pomiarowego
Z uwagami:

Za zgodność zaprojektowanych rozwiązań z właściwymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną odpowiada jednostka projektowa

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Kazimierz Mazur

ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA nN
KOMUNALNA TYPU AsXSn 4x70mm2+
ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA
OŚWIETLENIA ULICZNEGO TYPU AsXSn 2x16mm2
ZASILANIE ZE STACJI TR. ZABORÓWEK 2 [1-0828]

PROJ. LINIA KABLOWA nN YAKXS 4x25mm2 OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DŁUGOŚĆ 145m

PROJ. LATARNIA NR 1
PROJ. LATARNIA NR 2
PROJ. LATARNIA NR 3
PROJ. LATARNIA NR 4

46m
33m
33m
33m
14m
7m

ul.JASNA DZ. NR EW. 292
DZ. NR EW. 290
ul.WARSZAWSKA
Warszawska j. mb.

ISTN. SŁUP E-10,5/10
PROJ. YAKXS 0,6/6kA
R<5Ω

OZNACZENIA
RURA OCHRONNA TYPU SRS : Φ 75 mm
RURA OCHRONNA TYPU DVK : Φ 75 mm
SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL65 (Φ146) f-my ROSA Z LAMPĄ OŚW. TYPU MAGNOLIA S-70W f-my ROSA NA WYSIĘGNIKU WR 8A/1 f-my ROSA NA FUNDAMENCIE ZBROJONYM B-60 f-my ROSA
ISTNIEJĄCA LAMPA OŚWIETLENIOWA

SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

INWESTOR: GMINA LESZNO, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21, 05-084 LESZNO	Projektował:	LIPIEC 2015	PRZEMYSŁAW POKROPEK Nr upr. MAZ/0037/PWOE/10	
Nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIE ULICY JASNEJ W ZABOROWIE		Format A3	
Tytuł projektu:	LINIAKABLOWA nN TYPU YAKXS 4x25mm2 OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Skala 1:500	nr rys. 1
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY			