

.....

Dot.: przetargu nr 6/2015 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Lesznie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytanie.

1. Które okna będą do wymiany? Czy na poziomie parteru czy na piętrze - jeśli w poziomie parteru brak w opisie. Demontaż krat i ponowny montaż.

Odp. Do wymiany przeznaczonych jest 18 szt. okien w poziomie parteru w części szkieletowej, 12 szt. okien w poziomie piętra w części szkieletowej oraz 3 szt. okien w części murowanej budynku zgodnie z zakresem I etapu docieplenia, w ofercie należy ująć demontaż i ponowny montaż 24 szt. krat okiennych.

2. W opisie robót widnie zapis - wymiana drzwi na drzwi aluminiowe z szybą bezpieczną. W jakim przedziale będzie szyba, czy tylko naświetle, czy w panelu drzwiowym?

Odp. Projekt zakładał drzwi aluminiowe alternatywnie drzwi stalowe, w kosztorysie doprecyzowano, iż mają to być drzwi stalowe pełne, ocieplane dwuskrzydłowe z 2 zamkami.

3. Czy parapety zewnętrzne będą wymienione w nowo wymienionych oknach szt. 33, czy przewidziana jest wymiana w innych otworach okiennych?

Odp. Parapety zewnętrzne stalowe przewidziane do montażu w oknach I etapu docieplenia zgodnie z przedmiarem.

4. W przedmiarze robót widnieje zapis izolacja ścian fundamentowych. Czy izolacja zaczyna się od wejścia do budynku, od miejsca ułożonej Terakoty, czy należy terakotę usunąć i ponownie ułożyć?

Odp. W przedmiarze ujęta jest izolacja wszystkich ścian fundamentowych I etapu docieplenia, w ofercie należy doliczyć rozbiórkę i ponowne ułożenie terakoty 17,0 m².

5. W Specyfikacji widnieje zapis przebudowania istniejącego przyłącza ciepłowniczego do budynku Policji.

Brak Opisu Technicznego wykonania oraz rysunków szczegółowych.

Odp. Przebudowa przyłącza nie dotyczy I etapu docieplenia.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Grzegorz Banaszekwicz