

Leszno, dnia 18 czerwca 2014 r.

.....

**Dot.: przetargu nr 13/2014 na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych  
w Zaborowie.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytanie bez podawania źródła zapytania.

1. W SIWZ, oprócz podania nazw handlowej wykładziny, wyszczególniają Państwo poszczególne parametry wykładziny. Istnieje jednak rozbieżność pomiędzy tymi wytycznymi, ponieważ wykładzina Omnisport Reference jest wykładziną heterogeniczną i ma grubość 6,5 mm, a klasa jej palności to Cfl-s1 – bez względu na sposób montażu (w SIWZ zapis brzmi: homogeniczna, grubość 5mm, palność Bfl-s1 na kleju). W celu umożliwienia, zgodnie z zapisem 3.4 SIWZ, ofertowania produktów równoważnych zwracamy się również z prośbą o zapis przy grubości wykładziny: „min. 6,5 mm”

**Odp.** Unieważnia się nieścisłość wynikająca z błędnie podanej wykładziny heterogenicznej gr. 6,5 mm zawartej w dokumentach SIWZ. Ważny jest zapis umieszczony w dokumencie p.n. „Dokumentacja techniczna ....” str.5 i jednocześnie uznaje się, iż 5,0 mm jest to minimalna grubość zaprojektowanej wykładziny homogenicznej.

2. Prośba o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję malowania linii boiska.

**Odp.** Malowanie linii boisk należy uwzględnić w wartości układania samej wykładziny zgodnie z zapisem w poz. 7 przedmiaru.

3. Prośba o określenie rodzaju listwy cokołowej:

- z jakiego ma być materiału (PCV / MDF / drewno lakierowane)
- jaka ma być minimalna wysokość listwy.

**Odp.** Listwa cokołowa wysokości 10,0 cm z materiału takiego samego jak wykładzina podłogowa.

4. Czy wykładzina ma być ułożona w jednym kolorze, czy przy zachowaniu istniejącej kolorystyki tj.

- koło środkowe i trumny boiska do koszykówki w kolorze żółtym,
- boisko do siatkówki wpisane w boisko do koszykówki oraz pozostała część podłogi po za boiskiem koszykówki w kolorze zielonym,
- boisko do koszykówki w kolorze czerwonym.

**Odp.** Wykładzina winna być ułożona zgodnie z istniejącą kolorystyką:

- koło środkowe i trumny do koszykówki w kolorze żółtym,