

Leszno, dnia 3 lipca 2014 r.

IGK.271.60.2014

.....

***Dot.: przetargu nr 15/2014 na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Zaborowie.***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytanie bez podawania źródła zapytania.

1. W Dokumentacji Technicznej Zamawiający opisuje posadzkę sportową jako wykładzinę homogeniczną gr. 5 mm jednocześnie jako przykład podając wykładzinę Omnisport Reference firmy Tarkett, której grubość wynosi 6,5 mm i jest wykładziną heterogeniczną.

Odp. Zamawiający w postępowaniu przetargowym w SIWZ w pkt 3.2 podpkt. 1) Opis przedmiotu zamówienia wprowadził zapis: „Unieważnia się nieścisłość w Dokumentacji technicznej str. 4 na zapis: „Projektuje się posadzkę z wykładziny sportowej Tarkett przeznaczonej do układania na sztywnym podłożu Omnisport Reference - elastyczna wykładzina heterogeniczna o grubości 6,5 mm”. Taka wykładzina obowiązuje do wyceny i do zastosowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Grzegorz Banaszekiewicz

