



UWAGA

1. Połączenia prądowe wykonać przewodem LY 16 mm²
2. Połączenia sterownicze wykonać przewodem DY 1,5 mm²

OZNACZENIA

1. Przestrzeń montażowa
2. Fundament
3. Osłona fundamentu (górną-szybki demontaż)
4. Drzwiczki
5. Zamek HS - baskwilowy + uchwyt na kłódkę w złączu
7. Kieszonka na schemat

INWESTOR: GMINA ŁĘSZNO AŁĘJA WOJSKA POLSKIEGO 21 05-084 ŁĘSZNO	Projektował: 12.10.2017	PRZEMYSŁAW POKROPEK Nr upr. MAZ/0037/PWOE/10	
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO LESZNO ul. WIDOKOWA		Format A4	
Tytuł projektu: LINIAKABLOWA nN TYPU YAKXS 4x25mm2 OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Skala	nr rys. 4
Tytuł rysunku: WIDOK SZAFKI OŚWIETLENIA ULICZNEGO			