Leszno, dnia 2 lipca 2020 r.

IZP.271.1.11.2020

Do Wykonawców

***Dotyczy przetargu nieograniczonego na:* „Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie".**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na prośbę jednego z Wykonawców:

Prośba o doprecyzowanie, których rurociągów ma dotyczyć oferta? Czy Wykonawca ma tylko podłączyć zestaw hydroforowy lub oprócz tego ma wymienić kolektory na ssaniu i tłoczeniu?

Dot. zapisu: pkt.3.2. specyfikacji „Zakres zamówienia obejmuje:

2) doprowadzenie rurociągów do zestawu hydroforowego wraz z wymianą istniejącego orurowania ssawnego i tłocznego zasilającego sieć wodociągową (materiał Wykonawcy)".

Odpowiedź:

Należy wymienić odcinek orurowania ssawnego i tłocznego od ZH (miejsce oznaczone na zdjęciu po lewej stronie) wraz z kolektorem na ssaniu i tłoczeniu za zasuwami (odcinki włączeniowe za zasuwami).

WÓJT

Grzegorz Bagaszkiewicz