

Leszno, dnia 19 września 2017 r.

IZF.271.61.2017

.....

**Dot.: przetargu nr 16/2017 na I część - „Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie”;**  
**II część - „Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie”; III część - „Budowa wodociągów we**  
**wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)”; IV część - „Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce”;**  
**V część - „Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytanie.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na budowę sieci wodociągowych metodą przewiertu sterowanego rurą PE RC SDR17 PN10?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na budowę sieci wodociągowych metodą przewiertu sterowanego rurą PE RC SDR17 PN10 .

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Grzegorz Banaszkiwicz

