

Leszno, dnia 16 czerwca 2020 r.

IZP.271.1.9.2020

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na prośbę jednego z Wykonawców:

Prośba o wyrażenie zgody na zamontowanie nowego systemu monitoringu i wizualizacji jako rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania równoważnego względem istniejącego, nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla zestawu hydroforowego o parametrach zgodnych z parametrami określonymi w pkt .3.3 podpkt. 3).

WÓJT
Grzegorz Bernaszkiewicz

