



GMINA LESZNO

FZ.271.2.3.2020.IB

Leszno, dn. 19.05.2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa z montażem i wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby realizacji projektu:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Leszno”

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami),

Numer nadany przez Zamawiającego: FZ.271.2.3.2020.IB

Pytanie nr 1

W myśl obowiązujących przepisów prawa, dla mikroinstalacji (instalacje fotowoltaiczne do 50 kW) nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę ani decyzja. Przy instalacjach od 6,5 kW wymagane jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego(branża elektryczna) oraz uzgodnienie z uprawnionym rzeczoznawcą od ochrony ppoż

W związku z tym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie oczekiwał uzyskania przez Wykonawcę ani pozwolenia na budowę ani Zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w przypadku gdy zaproponowana przez Oferenta koncepcja budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Lesznie oraz roboty budowlane nie będą tego wymagały w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz

URZĄD GMINY LESZNO

Aleja Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

REGON 000539041

NIP 529-14-44-743

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr 89928300060025862920000010

www.gminaleszno.pl

e - mail: urząd@gminaleszno.pl

Sekretariat (022) 725-84-52, (022)725-90-35, (022) 725-80-05,
fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-46 w. 104

Skarbnik Gminy (022) 725-81-50 w. 119

Biuro Rady (022) 725-90-35 w. 106

Inwestycje (022) 725-80-40 w. 107

Gospodarka komunalna (022) 725-80-05 w. 110

Biblioteka (022) 299-20-05

Ośrodek Pomocy Społecznej (022) 725-81-55