

Leszno, dnia 13 września 2016 r.

IZF.271.60.2016


.....

Dot.: przetargu nr 13/2015 na Budowa wodociągów na terenie Gminy Leszno, w tym:
„Budowa wodociągów we wsi Wyględy (dwa wodociągi)”, „Budowa wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku”, „Budowa wodociągu we wsi Leszno”, „Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia”, „Budowa wodociągów we wsi Wólka (dwa wodociągi)”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytanie.

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rur PE wyższej klasy "RC" w celu wykonania zadania przewiertami sterowanymi.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zastosowania w/w rur PE oraz nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia metodą przewiertu sterowanego.


WÓJT
Andrzej Cieślak