OBJAŚNIENIA

● PROJ. DWUDZIELNA RURA AROTA L=1,0m

UWAGI

1. PRZYŁĄCZA KAN. SANIT. NALEŻY UKŁADAĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU Z OBSYPKĄ Z PIASKU POZBAWIONEGO KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM
2. KANALIZACJĘ GRAWITACYJNĄ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" ZE ŚCIANKĄ LITĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401:1999

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	
Temat (Obiekt): PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BRZOZOWEJ, WESOŁEJ I ZIELONEJ W ZABOROWKU, gm. LESZNO			Branża: TECHNOLOGIA	Data: 12.2015r.
			Nr umowy: 67/2015	
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY GRAWITACYJNYCH DO DZIAŁEK: 150/7, 130/4, 130/2, 161/2, 167, 460, 172, 173/5, 176, 180, 181, 184, 228/1, 228/2, 230/9, 231/1, 234/1, 237/1, 240/2			Nr rysunku: 20	Skala: 1:100/1:500