



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE MONTAŻU NR WEZŁA LUB PIKIETA
1	RURY CIŚNIENIOWE PE100 PN10 SPR17	D110x6,6	L=340,5m	W1 - W5
2	ZASUWA KLINOWA KOZNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEMWZOSZĄCĄM - ŻELIWA	DN 100	3 SZT.	W1, W3
3	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OVALNYCH - ŻELIWA	DN 100	3 SZT.	W1, W3
4	ZASUWA KLINOWA KOZNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEMWZOSZĄCĄM - ŻELIWA	DN 80	3 SZT.	W2, W4, W5
5	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OVALNYCH - ŻELIWA	DN 80	3 SZT.	W2, W4, W5
6	SKRZYŃKA ULICZNA DO INSTALACJI WODNYCH - ŻELIWA	-	6 SZT.	W1 - W5
7	KOLANO ZE STOPKĄ POD HYDRANT POŻAROWY-ŻEL	DN 80	3 SZT.	W2, W4, W5
8	HYDRANT POŻAROWY NADZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWNY	DN 80	3 SZT.	W2, W4, W5
9	TRÓJNIK KOZNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 100/100	1 SZT.	W3
10	TRÓJNIK KOZNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 100/80	3 SZT.	W2, W4, W5
11	TULEJA KOZNIERZOWA PE Z KOZNIERZEM STALOWYM	DN 100/D110	8 SZT.	W1 - W5
12	PROSTKA DWUKOZNIERZOWA ŻELIWA	DN 80	3 SZT.	W2, W4, W5
13	KOZNIERZ ŚLEPY (X) - ŻELIWNY	DN100	2 SZT.	W3, W5
14	LUK - KOLANO PE D110/15°	D110/15°	5 SZT.	pik. 121,5; 128,5; 145,0; 152,0; 211,0
15	LUK - KOLANO PE D110/30°	D110/30°	2 SZT.	pik. 7,0; 13,5;
16	LUK - KOLANO PE D110/60°	D110/60°	1 SZT.	pik. 311,5
17	LUK - KOLANO PE D110/90°	D110/90°	1 SZT.	pik. 201,0

INSTAL-NET				Technika Instalacyjno-sanitarna	
Czyżulice Małe, ul. Spokojna 20				05-152 Czoszów	
tel. 22 794-13-36				Sprawdził inż. Jan Wojciecki	
Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnienia	
Projektował		mgr inż. Anna Chudzińska		Wg-384/02	
Opracował		mgr inż. Anna Chudzińska		Wg-384/02	
Sprawdził		inż. Jan Wojciecki		St-596/86	
Temat (obiekt)				Branża	
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY MAKOWEJ W WYGLĘDACH				TECHNOLOGIA	
(dz. nr ew. 11/13, 10/9, 15, 28/8, 28/11, dręba 0032 Wyględy, jedn. ew. 143204_2 Leszno)				Nr umowy	
Nazwa rysunku				27/2018	
SCHEMATY WEZŁÓW				Nr rysunku	
				3	
				Skala	
				-	