



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYMIAR	ILOŚĆ	MIEJSCE MONTAŻU NR WĘZŁA LUB PIKIETA
1	RURY CIŚNIENIOWE PE100 PN10 SDR17	D110x6,6	L=209,0m	W1 - W4
2	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOŚCĄCYM - ŻELIWNA	DN 100	1 SZT.	W1
3	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OWALNYCH - ŻELIWNA	DN 100	1 SZT.	W1
4	ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOŚCĄCYM - ŻELIWNA	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
5	OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH OWALNYCH - ŻELIWNA	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
6	SKRZYŃKA ULICZNA DO INSTALACJI WODNYCH - ŻELIWNA	-	5 SZT.	W1 - W4
7	KOLANO ZE STOPKĄ POD HYDRANT POŻAROWY-ŻEL	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
8	HYDRANT POŻAROWY NADZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - ŻELIWNY	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
9	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 150/100	1 SZT.	W1
10	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 100/100	1 SZT.	W3
11	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY (T) - ŻELIWNY	DN 100/80	2 SZT.	W2; W4
12	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Z KOŁNIERZEM STALOWYM	DN 100/D110	6 SZT.	W1 - W4
13	PROSTKA DWUKOŁNIERZOWA ŻELIWNA	DN 80	3 SZT.	W2 - W4
14	ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA - ŻELIWNA	DN100/80	1 SZT.	W3
15	KOŁNIERZ ŚLEPY (X) - ŻELIWNY	DN100	1 SZT.	W4
16	KRÓCIEC PRZEJŚCIOWY JEDNOKOŁNIERZOWY (FW) - ŻELIWNY	DN/D 150/160	2 SZT.	W1
17	NASUWKA KIELICHOWA (NW-W) Z PVC	D160	2 SZT.	W1
18	ŁUK - KOLANO 90° PE	D110/90°	1 SZT.	pik. 149,0
19	ŁUK - KOLANO 15° PE	D110/15°	1 SZT.	pik. 2,5

INSTAL-NET		Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
Technika Instalacyjno-sanitarna		Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	<i>[Signature]</i>
Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czoszów tel. 22 794-13-36		Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	<i>[Signature]</i>
		Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Flis	Wa-115/02	<i>[Signature]</i>
Temat (Obiekt)				Branża	Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PODZABORÓWEK W LESZNIE (dz. nr ew. 275/4, 276/11, obręb 0011 Leszno, jedn. ew. 143204_2 Leszno)				TECHNOLOGIA	06.2017r.
Nazwa rysunku				Nr umowy	
SCHEMATY WĘZŁÓW				21/2017	
				Nr rysunku	Skala
				3	-