OZNACZENIA

◎ PROJ. DWUDZIELNA RURA AROTA

UWAGA

Przy wprowadzaniu rury wodociągowej z PE w rurę ochronną należy zastosować płozy ślizgowe prod. INTEGRA s.j. (www.integra.gliwice.pl).
Płozy należy rozmieścić zgodnie z instrukcją producenta.
Przestrzeń między rurą przewodową a rurą osłonową należy zabezpieczyć stosując manszety.

PRZEWÓD ŚWIATŁOWODOWY ZABEZPIECZYĆ DWUDZIELNĄ RURĄ OCHRONNĄ AROTA O DŁUGOŚCI L=13,0m – 10,0m NA PÓŁNOC I 3,0m NA POŁUDNIE OD MIEJSCA SKRZYŻOWANIA Z PROJEKTOWANYM PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM.

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Flis	Wa-115/02	

Temat (Obiekt)	Branża	Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIDOKOWEJ W LESZNIE (dz. nr ew. 297, 371, 376/1, 382/1, 390/4, 398/1, 399/1, 402/1, 359/22, 359/21, 359/19, obręb 0011 Leszno, jedn. ew. 143204_2 Leszno)	TECHNOLOGIA	11.2017r.
	Nr umowy	
	23/2017	
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO ODCINEK W1 – W9	Nr rysunku: 2	Skala: 1:100/1:500